

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्रांक : 2722/एस0टी0-सी0डी0ओ0/2023-24/दिनांक: जून 20, 2024

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

सन्त कबीर नगर।

कृपया अपने पत्र संख्या बेसिक/753-54/2024-25 दिनांक 14-05-2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उपलब्ध कराये गये शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2019 के क्रम में प्रबन्धक, आर0पी0 इण्टरनेशनल एकेडमी महुली, सन्त कबीर नगर द्वारा दिनांक 27-05-2024 में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिनके विद्यालय की स्थलीय जॉच ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सन्त कबीर नगर से करायी गयी है, जिसके द्वारा उक्त विद्यालय के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सन्त कबीर नगर द्वारा आख्या पत्रांक 173/ग्रा0अ0वि0/2024-25 दिनांक 15-06-2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसे मूलरूप में संलग्न कर आपके पास आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:—यथोपरि।

(संत कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी,
सन्त कबीर नगर।

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के अनुसार विद्यालय भवन को निरीक्षण आख्या

SI No.	Name of School	Service Road	Set Back Line	Room Height	Means of access Opening In Room	Electric Installation	Surface Water Drain	Accessories Of Buildings	Damp Site	Ceiling Height	Septic Tank	Ventilation	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आर०पी० इंटरनेशनल एकेडमी महुली बाजार, वि०ख० नाथनगर, संत कबीर नगर ।	-	-	3.30 M	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	3.20M	Yes	Yes	विद्यालय भवन का निर्माण कार्य E. Hassan Abbas की देख रेख किया गया है। संरचना का कार्य संतोष जनक है


 सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
 प्रखण्ड-संत कबीर नगर।


 अधीक्षक अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
 प्रखण्ड-संत कबीर नगर।